



Публичное акционерное общество
**«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»**
(ПАО «ТГК-2»)

Северодвинские городские тепловые сети
пр-т Беломорский, 6, Архангельская обл.,
г. Северодвинск 164520
тел.: (8184) 50-02-94
E-mail: sgts@tgc-2.ru

ИНН/КПП: 7606053324/290232003

15.12.2022 № 2292/1734-2022

Начальнику УГиЗО

Администрации Северодвинска

Туфанову М. А.

ул. Плюснина, 7
г. Северодвинск, 164501

На № 04-01-08/9026 от 08.12.2022

Об отказе в выдаче технических условий по объекту
в ул. Северо-Западная, д., 4 (з/у 29:28:103075:98)

Уважаемый Максим Алексеевич!

ПАО «ТГК-2» вынуждено отказать в выдаче технических условий подключения по объекту «Капитального строительства», на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:98 площадью 8729 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Северо-Западная, д. 4, примерно в 95 м по направлению на юго-восток от ориентира с тепловой нагрузкой 0,2 Гкал/час из-за отсутствия технической возможности подключения в связи с наличием дефицита пропускной способности существующих тепловых сетей и низкого перепада давления в точках подключения.

Одновременно с этим сообщаем, что согласно п. 25 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021г. № 2115 в случаях наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, техническая возможность подключения отсутствует независимо от наличия резерва

пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии.

Директор



Г. И. Паламар