



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)
Северодвинские городские тепловые сети
пр-т Беломорский, 6, Архангельская обл.,
г. Северодвинск 164520
тел.: (8184) 50-02-94
E-mail: sgts@tgc-2.ru
ИНН/КПП: 7606053324/290232003
21.04.2023 № 2292/547-2023

Начальнику УГиЗО
Администрации Северодвинска
Туфанову М. А.

ул. Плюснина, 7
г. Северодвинск, 164501

На № 04-01-08/3178 от 14.04.2023

Об отказе в выдаче технических условий по объекту
на ЗУ 29:28:107056:2203 в районе пр. Складской, 15

Уважаемый Максим Алексеевич!

ПАО «ТГК-2» вынуждено отказать в выдаче технических условий подключения по объекту «Объект капитального строительства», на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107056:2203 площадью 1343 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, Складской проезд, примерно в 70 м по направлению на северо-запад от ориентира с тепловой нагрузкой 0,2 Гкал/час из-за отсутствия технической возможности подключения в связи с наличием дефицита пропускной способности существующих тепловых сетей и низкого перепада давления в точках подключения.

Одновременно с этим сообщаем, что согласно п. 25 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021г. № 2115 в случаях наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа

частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, техническая возможность подключения отсутствует независимо от наличия резерва пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии.

Директор



Г. И. Паламар