



Публичное акционерное общество  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»  
(ПАО «ТГК-2»)  
Северодвинские городские тепловые сети  
пр-т Беломорский, 6, Архангельская обл.,  
г. Северодвинск 164520  
тел.: (8184) 50-02-94  
E-mail: sgts@tgc-2.ru  
ИНН/КПП: 7606053324/290232003  
06.07.2023 № 2292/955-2023

Начальнику УГиЗО  
Администрации Северодвинска  
Туфанову М. А.

ул. Плюснина, 7  
г. Северодвинск, 164501

На № 04-01-08/5678 от 29.06.2023

Об отказе в выдаче технических условий по объекту  
в районе пр. Запрудный, д. 4. ЗУ166

Уважаемый Максим Алексеевич!

ПАО «ТГК-2» вынуждено отказать в выдаче технических условий подключения по объекту капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107317:166 площадью 455 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, Запрудный проезд, д. 4, примерно в 45 м по направлению на юго-восток от ориентира, с тепловой нагрузкой 0,2 Гкал/час из-за отсутствия технической возможности подключения в связи с наличием дефицита пропускной способности существующих тепловых сетей и низкого перепада давления в точках подключения.

Сообщаем, что согласно п. 25 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения...», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021г. № 2115 в случаях наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, техническая возможность подключения отсутствует независимо от наличия резерва пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии.

Директор

Г. И. Паламар

Наталья Сергеевна Кузнецова  
(8184) 50-60-24